

FASI E PERIODICITA' :

Fase	Periodicità minima	Esecutore	Doc. necessari
Sorveglianza	Almeno mensile	Responsabile impianto	Registrazione dell'avvenuto controllo e dello stato dell'impianto da parte del responsabile su un registro ad hoc o su un sistema informatico
Controllo periodico (ispezione)	Almeno 2 volte/anno	Azienda qualificata per manutenzione	Registrazione sul registro obbligatorio, emissione a cura del manutentore di un documento attestante l'attività svolta
Revisione programmata	Ogni 10 anni	Azienda qualificata per manutenzione	Registrazione sul registro obbligatorio, emissione a cura del manutentore di un documento attestante l'attività svolta

Rif. 8 – UNI 11280:2020 La **sorveglianza** consiste in una misura di prevenzione atta a controllare l'impianto ed il suo stato operativo tramite alcune semplici verifiche

Rif. 9 – UNI 11280:2020 Il **controllo periodico** consiste in una misura di prevenzione che con opportune verifiche accerta la corretta funzionalità dell'impianto.

Rif. 10– UNI 11280:2020 La **revisione programmata** consiste in un intervento a scadenza, atta a mantenere efficiente l'impianto di spegnimento e rivelazione incendi, attraverso una serie di accertamenti ed interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che nella fase di controllo periodico sono solo ispezionati.